

Vyhodnotenie štandardu kvality dodávky vody

Tabuľka č.1

Názov a sídlo: Obec Zborov nad Bystricou č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou

Číslo potvrdenia o registrácii: 0393/2013/V-RG

IČO: 00314366

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 566

Sledované obdobie: od 1.1.2023 do 31. 12. 2023

Stĺpec:	A	B	C	D	E	F
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody	Zaznamenané udalosti v sledovanom období	Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období	Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality	Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality	Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu	Udalosti neukončené v sledovanom období
	[počet]	[počet]	[počet]	[počet]	[%]	[počet]
§ 2 ods. 1 písm. a) - kvalita pitnej vody	5	0	1	1	20	x
§ 2 ods. 1 písm. b) - množstvo vody za jednotku času	0	0	0	0	0	x
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody	0	0	0	0	0	x
§ 2 ods. 1 písm. d) - pretlak vody	0	0	0	0	0	x
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody	0	0	0	0	0	x
§ 2 ods. 1 písm. f) – nepretržitá dodávka vody - prerušenie	0	0	0	0	0	x
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody	0	0	0	0	0	x

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

Udalosti zaradené do výpočtu:

stĺpec A: „**Zaznamenané udalosti v sledovanom období**“ = počet udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam;stĺpec E: „**udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality**“ = všetky udalosti, ktoré v sledovanom období neboli vybavené v termíne alebo neboli dodržané požadované limity ukazovateľov kvality pitnej vody, „**udalosti spolu**“ = zaznamenané udalosti v sledovanom období (stĺpec A) + udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) - udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec F);stĺpec F: „**Udalosti neukončené v sledovanom období**“ – sú zaradené udalosti, u ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a neboli vybavené.

Tabuľka č. 2

Názov a sídlo: Obec Zborov nad Bystricou, č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou

IČO:00314366

Sledované obdobie: od 1.1. 2023 do 31.12.2023

Stĺpec	A	B	C	D	E	F
Skrátený opis štandardu kvality	Zaznamenané udalosti v sledovanom období	Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období	Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality	Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality	Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu	Udalosti neukončené v sledovanom období
	[počet]	[počet]	[počet]	[počet]	[%]	[počet]
§ 2 ods. 1 písm. h) – lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) alebo písm. f)	0	0	0	0	0	x
§ 2 ods. 1 písm. i) - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky	10	0	0	0	0	0
§ 2 ods. 1 písm. j) - predloženie zmluvy o dodávke vody	20	0	0	0	0	x
§ 2 ods. 1 písm. k) – zabezpečenie plynulej dodávky vody	20	0	0	0	0	x
§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla	0	0	0	0	0	x
§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody	0	0	0	0	0	x
§ 2 ods. 1 písm. n) oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky vody	1	0	0	0	0	x
Úroveň kvality dodávky vody v % ^{*1)}						100

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Udalosti zaradené do výpočtu:

stĺpec A: „Zaznamenané udalosti v sledovanom období“ = počet udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam;

stĺpec E: „udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“ = všetky udalosti, ktoré v sledovanom období neboli vybavené v termíne, „udalosti spolu“ = zaznamenané udalosti v sledovanom období (stĺpec A) + udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) - udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec G);

stĺpec F: „Udalosti neukončené v sledovanom období“ – sú zaradené udalosti, u ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a neboli vybavené.

^{*1)} hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 3 tabuľka č. 1

Tabuľka č. 1 Výpočet úrovne kvality dodávky vody

Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody	M_i	PP_i [%]	X_{pvi} [%]
§ 2 ods. 1 písm. a) - kvalita pitnej vody	0,15	0,2	14,97
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody	0,05	0	5
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody	0,05	0	5
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody	0,10	0	10
§ 2 ods. 1 písm. h) – lehota na odpoveď na podanie podľa § 2 ods.1 písm. a), b), d) alebo písm. f)	0,05	0	5
§ 2 ods. 1 písm. i) - určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky	0,18	0	5
§ 2 ods. 1 písm. j) - predloženie zmluvy o dodávke vody	0,18	0	10
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody	0,15	0	15
§ 2 ods. 1 písm. l) zabezpečenie preskúšania meradla	0,49	0	10
§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody	0,15	0	15
§ 2 ods. 1 písm. n) – oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky vody	0,15	0	5
Úroveň kvality dodávky vody			99,97

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

$$X_{pvi} = M_i * (100 - PP_i)$$

kde:

 X_{pvi} - úroveň kvality; (i = 1 – 11); M_i - miera závažnosti nedodržania štandardu kvality, ktorá je stanovená so zreteľom na dopad na konečných odberateľov (i = 1 – 11); PP_1 - podiel odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality uvedený v prílohe č. 1, tabuľke č. 1 stĺpci D k celkovému počtu odberných miest PP_i - podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu, uvedený v prílohe č. 1, tabuľka č. 1 a 2 v stĺpci „E“; (i = 2 – 11);

$$X_{pV} = \sum X_{pvi}$$

kde:

 X_{pV} - úroveň kvality dodávky vody.

