

## LEGENDA

Skutkové strešné okná - drevené - systém napr. VELUX a pod... (predpoklad - nesondované)

Skutková strešná krytina - betónová škridla (predpoklad systém BRAMAC)

Skutkové strešné dažďové zľaby - oceľový pozinkovaný plech + náter

## Objekt má riešený bleskozvod

### Objekt má čiastočne riešené strešné snehové zachytávače

**krytina - škridla je s drsným povrchom**

Odstrešľa strechy - debnené - drevo (pero+drážka) + náler - podrobne nesonďované, hrúbka nezistená

- Skratkové kominové teleso, využívané pre odvod spalín z plynových kotlov z bytov v strednom bloku bytového domu - neizistený kominový systém (podobne nesondované - určené predpokladom)

**Bz - Skutkový bleskozvod - 4 x zvod viditeľne po fasáde + spodná chránička z L-profilu**

**DZ** - Skrutkové strešné dažďové zvodny - vedené viditeľne po fasáde - oceľový pozinkovaný plech + náter - kruhový prierez cca 120 mm


**So** - Skutkové stiesné okná - drevené - systém napr. VELUX a pod... (predpoklad - nesondované) nameovaný rozmer (po hraniách SDK podlažadu) ŠYV = 720 x 1150 mm, celkový rozmer podľa pôvodnej PD 940 x 1400 mm - rozmer je nutné overiť po obházení konštrukcie podlažadu !

SSZ - Skutkové strešné dažďové zliaby - vedené viditeľne po rímse strechy, kožené hakmi - oceľový pozinkovaný plech + náter - polkruhový prierez cca 150 mm

Vp - Skutkový vlez do podstrešia - rozmer 700 x 1000 mm, prístup prikladacím rebríkom - podrobne nesondované

Vns - Skutkový výlez na strechu - presklený (podrobne nesondované), poloha orientačná

odlka - Skutkové odvetranie kanalizácií nad strešnú krytinu - plastové potrubie (Ø nezisteny)  
nad krytinou ukončené hlavou - podobne nesondované, poloha a počty orientačný, techn. stav  
nezisteny

 <p><b>KANCELÁRIA PRE ARCHITEKTÚRU, KONŠTRUKČIE A STATIKU</b> Ing. Stanislav Mikovčák a kol., ul.17. novembra 2868, 022 01 Čadca, e-mail: archieka@centrum.sk Tel. : 0918 539 962</p>		<p><i>Projektant:</i>    <b>ARCHIEKTA, s.r.o.</b> ul. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca</p>	
<p><i>Investor:</i>    <b>obec Zborov nad Bystricou</b></p>		<p><i>Názov stavby:</i></p> <p><b>Obnova a zateplenie bytového domu s. č. 702 v Zborove nad Bystricou</b></p>	
<p><i>Suplen:</i>    <b>PD pre vydanie SP</b></p>			
<p><i>Datum:</i>    <b>06 / 2022</b></p>			
<p><i>Profesia:</i>    <b>ARCHITEKTÚRA</b></p>		<p><i>Miesto stavby:</i>    <b>Zborov nad Bystricou s. č. 702, okres Čadca</b></p>	
<p><i>Mierka:</i>    <b>1:75</b></p>		<p><b>kat. úz. Zborov nad Bystricou (KN 83/1, 83/2)</b></p>	
<p><i>Obsah výkresu:</i></p>		<p><b>č. v.</b></p>	
<p><b>Strecha - skutkový stav</b></p>		<p><b>07</b></p>	